

神奈川県内の海の家でLPガス漏えい爆発事故、長野県内でCO中毒事故

- ・ 去る7月3日深夜に神奈川県内の海水浴場に設置された海の家でLPガス漏えい爆発により5名が負傷する事故がありました。

原因は

- ① ゴム管を用いて固定式燃焼器へ接続
- ② 燃焼器と接続していない末端ガス栓をプラグ止めしていなかった
- ③ 飲食店のためガス漏れ警報器設置が必要なのに設置していなかった

など不適切な設備工事によるものでした。

お祭、イベント等での仮設または短期的な供給設備であっても、技術基準に適合した設備工事、点検を行ってください。

夏場は、海水浴やキャンプなどでアウトドア用グリル等の利用による質量販売が増える機会です。

消費者には必ず書面を交付し、使用上の注意を説明してください。

- ・ 去る7月8日に長野県内で大型のLPガス用蒸し器で料理中に、4名の方がCO中毒になる事故がありました。

原因は窓を閉め切った室内でエアコンをつけ、換気扇を回さずに長時間にわたり燃焼器を使用したことによるCO中毒とみられます。

夏場にエアコンをつけて燃焼器具を使用する場合は

- ① 窓を閉め切った状態で燃焼器具を長時間使用しない
- ② 利用時は必ず換気扇を回す
- ③ 定期的に窓などを開けて換気する

など、十分な換気をとるよう消費者に周知をお願いします。