

バルク貯槽と容器の安全弁の違い

	バルク貯槽	50kg 容器等 (500 リットル以下)
設計圧力（気密試験圧力）	1.8 MPa	1.8 MPa
安全弁吹き始め圧力	1.62 MPa	2.0～2.4 MPa
安全弁吹き止まり圧力	1.44 MPa	1.8 MPa以上
安全弁元弁	必要	不要
放出方向	上向き	横向きも可